



In deze beschrijving staan aanvullende adviezen indien er gebruik gemaakt wordt van een stal met meerdere verdiepingen. Voor de basisadviezen wordt verwezen naar de beschrijving(en) voor de volièrestal met leghennen. Bij punt 4 staat een ontwerpadvies voor een nieuw te bouwen stal.

Nr.	Omschrijving/waarden
1	<p>Zijn de verdiepingen klimaat gescheiden?*</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Nee, ga naar 2 ⇒ Ja, ga naar 3 ⇒ Voor advies over een nieuwbouw, ga naar 4. <p>* In stallen waarbij op de verschillende verdiepingen apart gestuurde ventilatoren zijn geïnstalleerd, is sprake van klimaat scheiding en dient u deze vraag met "Ja" te beantwoorden.</p>
2.	<p>Beschouw de stal als één ruimte, de onderstaande adviezen gelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - er heerst één onderdruk in de stal, dus geen drukverschil tussen boven de onder - om te voorkomen dat de bovenverdieping warmer wordt dan de onderverdieping neemt u de volgende maatregelen: <ul style="list-style-type: none"> o de inlaatventielen van de bovenverdieping lopen iets voor op de onderverdieping, bijvoorbeeld omdat ze een andere temperatuurinstellingen hebben (dwz dat ze bij dezelfde temperatuur verder op staan als op de benedenverdieping) o de eerste groep van de ventilatie zit in de onderverdieping, de minimum ventilatie wordt dus onder afgezogen o daarnaast zijn de adviezen van de richtlijn "Leghennen volièrè" van toepassing
3.	<p>Voor dit staltype wordt onderscheid gemaakt tussen de bovenverdieping en de onderverdieping. Beschouw de bovenste verdieping als een standaard leghennen volièrè stal, de leaflet "Leghennen volièrè" is hierop van toepassing. De onderste verdieping heeft een vlak plafond, waardoor er hier andere adviezen gelden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - streef naar een zo groot mogelijk volume in de onderste verdieping, idealiter zou de onderste verdieping qua inhoud per dier gelijk zijn aan de bovenste verdieping - streef naar minimaal 1 m vrije ruimte boven de kippen, hierdoor kan verse lucht van de ventielen goed over de dieren heen stromen - gebruik bij voorkeur ventielen waarbij de uitstroomrichting onafhankelijk is van de grootte van de opening - bij brede stallen waarbij beperkte hoogte beschikbaar is kan ook gebruik gemaakt worden van luchtinlaatkokers tussen de draagbalken van de tussenvloer (indien deze dwars op de lengterichting van de stal liggen), en waarbij aan het eind van deze kokers (op +/- ¼ van de stalbreedte) voorzien zijn van plafondinlaten - Indien er openingen zijn waardoor lucht vrij kan uitwisselen tussen de verdiepingen (bv. bij de mestbanden), werk dan met één onderdruk op zowel boven als onderverdieping - daarnaast zijn de adviezen van de richtlijn "Leghennen volièrè" van toepassing
4.	<p>Bij <u>nieuwbouw</u> is het advies van het klimaatplatform om de verdiepingen gescheiden te houden qua klimaat. Op de onderste verdieping moet u gebruik maken van ventielen waarbij de uitstroomrichting onafhankelijk is van de grootte van de opening, waardoor er nooit lucht tegen de tussenvloer zal botsen. Daarnaast moet de onderste verdieping dezelfde inhoud per dier hebben als de bovenverdieping, en dient er minimaal 1 m vrije ruimte boven de kippen aangehouden te worden.</p>