

BEGRIPPEN INSTELLINGEN KLIMAATCOMPUTERS PLUIMVEE

Klimaatplatform Pluimveehouderij
secretariaat: Animal Sciences Group
tel: +31 (0)320-293504 09-09-2010

INSTEL- WAARDE	FANCOM FSUP	FANCOM F38	STIENEN PS9100	STIENEN PL 9200	HOTRACO Orion	HOTRACO Sirius	SKOV 36	SKOV 234
Gewenste temperatuur	Streefwaarde staltemp	Streefwaarde staltemperatuur	Instelling staltemperatuur	staltemperatuur	Streef temperatuur	Streef temperatuur	Streef temperatuur	Streef-temp
A Verwarmings-temperatuur	Offset op streefwaarde	Regelwaarde verwarming (offset staltemp)		Instelling temp. verwarming			Streef temp. verwarming	Verwarmings temperatuur
B Begintemperatuur ventilatie	Offset op streefwaarde	Begin temp. Ventilatie (offset staltemp)	Verschil temperatuur	Instelling temp. hoofdventilatie	Streef temperatuur	Temperatuurverschil Ventilatie	n.v.t.	n.v.t.
A-B Neutrale zone	B-A	B-A (Optisecc)	Verschil verwarming	n.v.t.	Temperatuurverschil Verwarming	Temperatuurverschil Verwarming	n.v.t.	n.v.t.
C Bandbreedte	Stalbandbreedte	Bandbreedte	Bandbreedte (nok)	Bandbreedte	Bandbreedte	Bandbreedte ventilatie	Comforttemp. + extra vent.	Comforttemp. + extra vent.
D Temperatuur Start koeling	Streef w. Koeling (offset streefwaarde stal)	Regelwaarde koeling (offset staltemp.)	Verschil koeling	Instelling temp. koeling	Temperatuurverschil koelen	Streef temperatuur Koeling	Koeltemp. (verschil)	Koeltemp. (verschil)
E Meelopend Maximum alarm	Max. diff. Alarm	Max. verschil-temp. alarm	Max. verschil	Max. alarmgrens	Max. alarmverschil	Max. alarmverschil	Max. temp. verschil	Max. temp grens
F Absoluut maximum alarmtemperatuur	Abs. Max alarm	Absoluut max. temp. alarm	Absoluut	Absolute alarmgrens	Absoluut max. alarm verschil	Absoluut max. alarm verschil	Absolute max. temp.	Absoluut max. temp.
G Meelopend Minimum alarm	Min. diff alarm	Min. verschil-temp. alarm	Min. verschil	Min. alarmgrens	Min. alarmverschil	Min. alarmverschil	Min. temp. verschil	Min. temp grens
H Absoluut Minimum alarmtemperatuur	Abs. Min alarm	Absoluut min. temp. alarm		n.v.t.				
I Minimum ventilatie%	Minimum nok	Minimum ventilatie (m3/uur/kg of %)	Minimum ventilatie (nok)	Minimum ventilatie	Min. ventilatie	Min. ventilatie	Min. ventilatie per dier of %	Min. ventilatie per dier of %
J Maximum ventilatie%	Maximum nok	Maximum ventilatie (%)	Maximum ventilatie (nok)	Maximum ventilatie	Max. ventilatie	Max. ventilatie	Maximum ventilatie	Maximum ventilatie
REGELING LUCHTINLAAT								
Verschiltemperatuur luchtinlaat	Offset staltemp. links/recht	n.v.t.	Verschil temp. links/rechts/zij-klep	Instelling temp. links/rechts	Temp. verschil inlaatklep	Temp. verschil inlaatklep	n.v.t.	n.v.t.
Drukregeling luchtinlaat	Strf ΔP	Streefwaarde druk	Instelling onderdruk	Instelling druk	Streefonderdruk	Streefonderdruk	n.v.t.	n.v.t.
Minimum inlaatstand	MinZij	n.v.t.	Min. links/rechts/zij-klep	Min. ventilatie	Min. klepstand	Min. klepstand	n.v.t.	n.v.t.
Maximum inlaatstand	MaxZij	Maximum stand luchtinlaat (begrenzing)	Max. links/rechts/zij-klep	Max. ventilatie	Max. klepstand	Max. klepstand	n.v.t.	n.v.t.